

		ANEXO A LA SOLICITUD DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA -INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ENLACE-				N° Expediente: -----	
TIPO DE SUMINISTRO						Potencia ----- kW	
LOCALIZACIÓN		Calle/Plaza		Portal	Tipo Bis (BI, SN, KM, PR)		Bis (valor)
		Escalera	Piso	Puerta	Municipio		Distrito postal
PROPIETARIO, CONSTRUCTOR O EMPRESA CONSTRUCTORA CON LICENCIA CON LICENCIA FISCAL N.º <input type="text"/>		Nombre y Apellidos o Razón Social			N.I.F. o C.I.F.		Teléfono
		Municipio	Distrito postal	Calle/Plaza			N.º
		RESPONSABLE O ENCARGADO DE LA OBRA					
		Nombre y Apellidos o Razón Social			N.I.F. o C.I.F.		Teléfono
INSTALADOR AUTORIZADO CARNET N.º <input type="text"/> DOCUMENTO CALIFICACIÓN EMPRESARIAL N.º <input type="text"/>		Nombre y Apellidos o Razón Social			N.I.F. o C.I.F.		Teléfono
		Municipio	Distrito postal	Calle/Plaza			N.º
		RESPONSABLE O ENCARGADO DE LA INSTALACIÓN					
		Nombre y Apellidos			N.I.F. o C.I.F.		Teléfono
AUTOR Y/O DTOR. TÉCNICO		Nombre y Apellidos			N.I.F. o C.I.F.		Teléfono
C.G.P. Tipo CGP _____ CPM _____ N.º CGP _____ Intensidad Base _____ A Intensidad Fusibles _____ A DATOS SIGRID UBICACIÓN <input type="checkbox"/> En fachada <input type="checkbox"/> En portal <input type="checkbox"/> En sótano <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Empotrada <input type="checkbox"/> En patio <input type="checkbox"/> En local particular <input type="checkbox"/> C.T. <input type="text"/> LINEA <input type="text"/> LOCALIZACIÓN (si no es la de suministro.) C/ _____ N.º _____		N.º ORDEN _____ Material: Cu <input type="checkbox"/> Prefabricado <input type="checkbox"/> Tensión: 380 / 220 v. <input type="checkbox"/> 220 v. <input type="checkbox"/> Longitud: <input type="text"/> Mts. Secc. Fases: <input type="text"/> mm. ² Secc. Neutro: <input type="text"/> mm. ² Tubo: <input type="text"/> mm.Ø					
		UBICACIÓN DE LA MEDIDA *		<u>CENTRALIZACIÓN</u> <input type="checkbox"/> Colectivo <input type="checkbox"/> Por plantas <input type="checkbox"/> Individual		<u>SITUACIÓN EN PORTAL</u> <input type="checkbox"/> Exterior <input type="checkbox"/> Interior armario <input type="checkbox"/> Interior cuarto	
		LOCALIZACIÓN (si no es la de suministro) C/ _____ No. _____					
CONJUNTOS DE MEDIDA -ESQUEMA-		TIPO	COLUM. N.º	CELDAS N.º	N.º CIRCUITOS	DISPOSICIÓN ARMARIO (Envoltente, Panel)	DISPOSICIÓN DERIVACIÓN INDIVIDUAL

MUY IMPORTANTE:

- Se presentará un estudio por línea repartidora.
- Este estudio deberá ser presentado ANTES de comenzar las instalaciones para comprobar que las mismas se ajustan a las Normas Particulares de Empresa.
- La Propiedad o la Casa Instaladora nos comunicará la finalización de sus trabajos con suficiente antelación, para comprobar que la instalación coincide con el presente documento.

1. TIPO DE SUMINISTRO:

AP Alumbrado Público	02 Almacenes-pabellón-taller	12 Estac. servicio, gasolinera	23 Parking
EV Suministro Eventual	03 Bodegas	13 Granjas, gallineros	24 Prisión, cárcel
IN Nave Industrial	04 Bombas agua	14 Fuentes luminosas	25 Paso subterráneo
KC Kiosko /Cabinas tfno.	05 Campings	15 Hospitales, clínicas	26 Plaza mercado
OF Oficina	06 Carteleras, marquesinas	16 Hoteles, hostales	27 Plaza toros
SE Servicios	07 Cementerios	17 Iglesias, basílicas, ermitas	28 Secaderos
SM Semáforos	08 Conventos, asilos	19 Invernaderos	29 Subestación
SO Finca de Obras	09 Cuarteles, bomberos	20 Mataderos	30 Teatros, cines
VI Vivienda	10 Escuela, colegio, univ.	21 Minas, canteras	31 TIR
01 Aeropuerto	11 Emisoras radio, repet. TV	22 Molino	

2. DISTRITO POSTAL: En direcciones donde no hay placas oficiales, poner la de la carta de condiciones económicas. En caso de discrepancia, también, y dar aviso de la dirección correcta según placas.

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (CGP):

3. TIPOS HABITUALES:

- CGP esquema 7 • CGP esquema 9 • CGP esquema 10 • CGP esquema 11 • CPM armario

4. NÚMERO DE ORDEN de la CGP o CPM dentro de la finca. Siempre vale 1, excepto si hay más de una CGP.
5. INTENSIDAD BASE: Capacidad nominal en amperios de la base fusible CGP o CPM: 80 A, 100 A, 160 A, 250 A, ó 400 A.
6. INTENSIDAD FUSIBLE: Calibre en amperios de los fusibles instalados en la CGP o CPM.

LÍNEA REPARTIDORA:

7. En caso de suministros individuales o dobles a través de CPM's no se cumplimenta ningún dato de línea repartidora.
8. Completar resto de información con los datos correspondientes. Ninguno de ellos tiene valores forzados, siendo posible cualquiera.
9. NÚMERO DE ORDEN: Se refiere dentro de la CGP. Normalmente siempre vale 1 excepto en caso de un esquema 11 que tiene dos líneas repartidoras.

EQUIPOS DE MEDIDA:*** CUARTO DE CONTADORES. NOTA IMPORTANTE:**

El local destinado a cuarto de contadores dispondrá de fácil y libre acceso por lugares de uso común, no será húmedo, estará suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es igual o inferior a la de los pasillos o locales colindantes dispondrá de sumidero de desagüe. La puerta abrirá hacia el exterior y estará dotada de cerradura normalizada; su altura mínima será de 2,30 m. debiendo respetarse un pasillo de 1,10 m. entre el contador más saliente y la pared opuesta.

TIPO: A, B, BR, etc.

10. COLECTIVA O INDIVIDUAL:

- Indicar siempre aunque la medida esté ubicada en CPM's.
- Si son dos suministros en una sola CPM indicar "colectiva".

11. TIPO COLUMNA:

- "A": suministros monofásicos
- "B": suministros trifásicos (normalmente en viviendas)
- "BR": trifásico con reactiva (huecos locales comerciales)
- CPM1-D2 (monof. nocturna)
- CPM2-D2 o D4 (monofásico o trifásico, tarifa nocturna)
- CPM3-S2/2 o S4/4 (2 monofásicos ó 1 monof+1 trifásico ó 2 trifásicos, simples tarifa)
- BIR: suministro individual trifásico con reactiva (en un nicho o en centralización)
- CIT: suministro individual con trafos de intensidad (en nicho o centralización)

12. COLUMNA N°: Número de orden de la columna en la centralización, de izquierda a derecha independientemente de la entrada de la línea repartidora: 1, 2, 3, ...

13. CELDAS N°: Cantidad de celdas de cada columna entendiendo como tal cada hueco, tablero o base con posibilidad de instalar un elemento del equipo de medida.

14. N° DE CIRCUITOS: Número de suministros que se realizan desde cada columna. Es independiente del número de celdas.

DERIVACIONES INDIVIDUALES:

****Cada derivación individual será de cobre e irá protegida por tubos independientes, rígidos y autoextinguibles alojados en canaladura.**
Para prevenir la posible contratación de tarifa nocturna, en las viviendas se instalará un conductor de cobre de color rojo de 1,5 mm² de sección, por cada derivación individual, desde el módulo de medida hasta la caja de I.C.P. de la vivienda, lo que permitirá la programación de receptores, por el interruptor horario de medida, para su funcionamiento de horas nocturnas.

15. Incorporar la información que corresponde a cada derivación individual, una por fila. Los datos que no se citan en las siguientes llamadas no se fuerzan a ningún valor.

16. ESCALERA, PLANTA Y PUERTA: Cumplimentar de acuerdo con los datos de la solicitud, y que coincidan con los del expediente. En el caso de viviendas adosadas que tienen una CPM común se puede admitir un solo impreso, especificando el número de policía de cada una de las fincas.

17. N° DE COLUMNA: Indicar de dónde parte cada derivación.

18. N° DE CELDA: Indicar la numeración que le corresponde a cada derivación.. Entendemos como celda cada hueco, tablero o base con posibilidad de instalar un elemento del equipo de medida. Se numeran correlativamente por columnas completas, de izquierda a derecha y de arriba abajo. Este número es independiente de 1 puerta, piso o local, se marca con rotulador indeleble junto al soporte superior del contador. Se marcan con dos dígitos 01, 02, 03, ..., todos los huecos, aunque no esté previsto instalar nada en principio.

19. TIPO DE SUMINISTRO:

- Vivienda (VI) • Local Comercial (LC) • Escalera-Ascensor (EA) • Serv. Generales (SG)

20. TIPO DE CAJA DE ICP:

- | | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|------------|---------|
| NE: No existe caja | AN: Antigua no válida | CI: Armario indiv. medida | 02: ICP 36 | 04: CN3 |
| AS: Antigua válida | CC: En centralización | 01: ICP 29 | 03: CN1 | |

21. NÚMERO DE EXPEDIENTE de la solicitud de suministro, facilitado en la carta de condiciones económicas. Puede ser común para varias CGP's.